

公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部
新キャンパス・施設マネジメント課長

次の調達について下記のとおり回答します。

調達物件名 : 奈良県立医科大学で使用する電気

質問回答書

記

番号	質問事項	回答
1	現在の電力供給会社を教えてください。また、現在の計量日を教えてください。尚、1日以外の場合は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日となります。以上、ご了承くださいませでしょうか。 現在の供給者を教えてくださいませんか。	現在の電力供給会社は関西電力株式会社、計量日は1日です。
2	仕様書 2仕様(14)にて設置ありと記載がございますが現状の再確認の質問です。 自動検針装置はついてますか。	設置済みです。
3	今回、自家発補給電力の契約はございますか。また、ある場合は契約電力(kw)、使用予定期間を教えてください。	ありません。
4	入札書の記載例より 入札書に記載する日付は「入開札日令和5年10月3日」でよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する) 入札価格の算定にあたっては、力率は100%としますが、力率割引を考慮して算出してよろしいでしょうか。 基本料金計算式:基本料金単価×契約電力×力率割引(*1) (*1) 力率100%時 0.85=185%－100%	よろしいです。(力率割引を考慮してください)

公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部
新キャンパス・施設マネジメント課長

次の調達について下記のとおり回答します。

調達物件名：奈良県立医科大学で使用する電気

質問回答書

記

番号	質問事項	回答
6	内訳書・予定使用電力量の表を電子データ(エクセル)でいただく事は可能ですか。また、エクセルデータを頂く事が不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか？ ※エクセルでのご提供が可能な場合、質問ご回答とともにご提供いただければ幸いです。	内訳書は任意の様式で問題ありません。予定使用電力量は仕様書に記載のとおりですので、エクセルデータ公開の予定はありません。
7	弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化へ移行しております。 お客さまにはお客さま専用Webページにて請求書を確認頂くこととなりますが、問題ありませんでしょうか。(Webからダウンロード可能)	必要事項が記載されていれば問題ありません。
	弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書については廃止し、完全電口化へ移行いたしました。 お客さまにはWEB上のシステムにて請求書を確認頂くこととなりますが、問題ありませんでしょうか。 また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただきますが、その旨ご了承いただけますでしょうか。	
8	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますでしょうか？	了承しました。
9	弊社の請求書は、原則、翌月10日迄より順次Webサイト上で開示、請求書受領後30日以内に振込となります。なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。 ※分散検針の施設(検針日が1日以外)につきましても通常月と同様の対応になりますので、 ご注意ください。 例 5日検針日の場合： 3月使用分 2/5～3/4までの請求書→翌月4/10頃にwebサイトへ掲載 3月使用分 3/5～4/4までの請求書→翌々月5/10頃にwebサイトへ掲載 電子化以降、紙での請求書原本の到着はございません。	了承しました。

公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部
新キャンパス・施設マネジメント課長

次の調達について下記のとおり回答します。

調達物件名：奈良県立医科大学で使用する電気

質問回答書

記

番号	質問事項	回答
10	<p>施設において建築・増築にかかる移転はございますか。また、供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事(設置・撤去を含む)のご予定はありますでしょうか。</p> <p>また、契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承くださいませでしょうか。</p> <p>※契約開始直後:直近6か月前後(23年4月供給開始の場合⇒対象:22年10月～23年6月)</p>	<p>移転予定、引込み位置の変更予定はありません。</p> <p>工事予定はありますが、電気需給契約に影響のある工事はありません。</p>
	<p>契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。</p>	
11	<p>開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいませでしょうか。</p> <p>あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。</p>	<p>開札結果については、落札者・落札金額を本学ホームページ上で公開します。</p>
12	<p>応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の料金改定および約款などの変更があった場合には応札額について協議を行う事は可能でしょうか？</p>	<p>応札から供給開始までの間に本学エリアを管轄する電力会社の料金改定および約款などの変更があった場合には、協議に応じます。</p>
13	<p>入札の仕様書および契約書にて当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式を適用されている方が対象の質問となりますが、応札から供給開始までの間に当該エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式が変更され、当該変更に伴い従量料金の変更または他の項目が新たに設けられる場合、応札額の変更協議に応じていただくことができますでしょうか。</p>	<p>燃料費調整単価については、本学エリアを管轄する電力会社の燃料費調整単価算出式が変更となった場合、本学エリアを管轄する電力会社の上限を超えない範囲で協議に応じます。</p>
14	<p>公立大学法人 奈良県立医科大学 契約規程第4条の(2) 公立大学法人 奈良県立医科大学 契約規程第26条の(5)</p> <p>入札保証金及び契約保証金の免除について、上記条文の項にて免除を希望する場合、過去2年間に契約を履行した証明として、【契約履行証明書】の提出は必須となりますでしょうか。</p> <p>履行証明書または契約書(写)を実績として提出要の場合、提出のタイミングをご教示ください。</p>	<p>契約書の写し又は履行証明書のいずれかが必要です。</p> <p>書類提出のタイミングはそれぞれ、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入札保証金の免除……入札前日まで ・契約保証金の免除……落札後、契約締結までとなります。

公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部
新キャンパス・施設マネジメント課長

次の調達について下記のとおり回答します。

調達物件名：奈良県立医科大学で使用する電気

質問回答書

記

番号	質問事項	回答
15	電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させていただくため、弊社が落札させていただいた場合、「直近1年分の30分値データ」をエクセルデータにてご提供をお願いしております。ご対応いただけますでしょうか。	要望があれば、ご提供します。
16	※データ等をお持ちでなく提供ができない方のみへの質問です。データ等をお持ちでなく提供が不可ということでしたら落札時に「30分値データ取得についての同意書」へご捺印・ご提出のご対応は可能となりますでしょうか。当該書面を提出いただくことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の広域機関より提供いただくことが可能となりますがこういった対応も難しいでしょうか。こちらも落札後の対応となります。	15のとおり。
17	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。	可能です。
18	契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか(500kW以上の協議制契約の場合) ⇒+ 契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。	契約電力の増減希望はありません。 (仕様書2. (14)のとおり)
19	契約電力が1施設で500kW以上(協議制)の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承くださいませでしょうか。	承知しました。
20	契約電力が1施設で500kW以上(協議制)の施設について、今現在の契約電力と 2022年8月～2023年7月 の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例： 契約電力： 最大需要電力実績：	契約電力：5500kW 最大需要電力実績：5511kW(2022年8月実績)

令和5年9月15日

公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部
新キャンパス・施設マネジメント課長

次の調達について下記のとおり回答します。

調達物件名：奈良県立医科大学で使用する電気

質問回答書

記

番号	質問事項	回答
21	過去に新電力会社に切り替えたことはございますか。	過去に新電力との契約実績があります。 (仕様書2.(14)のとおり)
22	入札書(様式3)と任意様式で提出する入札書記載金額の積算根拠資料は割印ホチキス止めなどご指示はございますでしょうか。	入札書と同封されていれば、割印・ホチキス止めなどの指定はありません。
23	内訳書(入札書記載金額の積算根拠資料)の各計算過程における端数処理についてご指定はございますでしょうか。	指定はありませんが、端数処理の方法を内訳書に明記してください。
24	契約書は奈良県立医科大学様のフォーマットでしょうか、弊社様式でしょうか。 また、奈良県立医科大学様様式の場合には、先んじて拝見させていただくことは可能でしょうか。 また、契約書(案)の内容について追記や修正などの協議に応じていただけますでしょうか。	契約書は、落札者の様式を元に協議により作成します。

以上