

空冷パッケージエアコン

棟名称	系統記号	階	設置箇所	機種名	台数	圧縮機出力	冷房能力	暖房能力	製造年
講堂図書棟	EHP-1-101	2	設備バルコニー	室外機 REYP224FA	1	5.6	22.4	25.0	2024
	EHP-1-101-1	1	講堂控室 1	室内機 FXYFP56EB	1				2024
	EHP-1-101-2	1	講堂控室 2	室内機 FXYFP56EB	1				2024
	EHP-1-102	2	設備バルコニー	室外機 RXYP335FCR	1	10.9	33.5	37.5	2024
	EHP-1-102-1	1	空調機械室 2 (多目的ホール系統)	室内機 FVYCP280MA	1				2024
	EHP-1-103	2	設備バルコニー	室外機 RXYP224FC	1	5.94	22.4	25.0	2024
	EHP-1-103-1	1	エントランスホール	室内機 FXYMP56EB	3				2024
	EHP-1-104	2	設備バルコニー	室外機 RXYP140DD	1	3.3	14.0	16.0	2024
	EHP-1-104-1	1	図書館作業室	室内機 FXYFP45EB	1				2024
	EHP-1-104-2	1	図書館事務室	室内機 FXYFP45EB	2				2024
	EHP-1-105	2	設備バルコニー	室外機 RXYP280FC	1	7.92	28.0	31.5	2024
	EHP-1-105-1	1	多目的視聴覚ホール	室内機 FXYMP112EB	2				2024
	EHP-1-106	2	設備バルコニー	室外機 RXYP560FCR	1	16.5	56.0	63.0	2024
	EHP-1-106-1	1	グループ学習室 2	室内機 FXYFP56EB	4				2024
	EHP-1-106-2	1	グループ学習室 1	室内機 FXYFP56EB	4				2024
	EHP-1-107	2	設備バルコニー	室外機 RXYP500FCR	1	12.6	50.0	56.0	2024
	EHP-1-107-1	1	一般開架書架・閲覧室1	室内機 FXYMP71EB	6				2024
	OEHP-1-108	2	設備バルコニー	室外機 RXYP450FCR	1	13.7	45.0	50.0	2024
	OEHP-1-108-1	1	一般開架書架・閲覧室1	室内機 FXYMP140MGF	3				2024
	EHP-1-201	2	設備バルコニー	室外機 RXYP335FCR	1	10.9	33.5	37.5	2024
	EHP-1-201-1	2	ラウンジ 1	室内機 FXYMP90EB	3				2024
	OEHP-1-202	2	設備バルコニー	室外機 RXYP280FC	1	7.92	28.0	31.5	2024
	OEHP-1-202-1	2	ラウンジ 1 外気負荷	室内機 FXYMP140MGF	2				2024
	EHP-1-203	2	設備バルコニー	室外機 RXYP160DD	1	3.97	16.0	18.0	2024
	EHP-1-203-1	2	一般開架書架・閲覧室 2 (開架集密書庫系統)	室内機 FXYMP71EB	2				2024
	EHP-1-204	2	設備バルコニー	室外機 RXYP280FC	1	7.92	28.0	31.5	2024
	EHP-1-204-1	2	学習室	室内機 FXYFP112EB	2				2024
	EHP-1-205	2	設備バルコニー	室外機 RXYP950FCR	1set	12.4+13.7	95.0	106.0	2024
				(RXYP500FCR)	(1)				2024
				(RXYP450FCR)	(1)				2024
	EHP-1-205-1	2	一般開架書架・閲覧席 2	室内機 FXYMP112EB	7				2024
	OEHP-1-206	2	設備バルコニー	室外機 RXYP950FCR	1set	12.4+13.7	95.0	106.0	2024
				(RXYP500FCR)	(1)				2024
				(RXYP450FCR)	(1)				2024
	OEHP-1-206-1	2	一般開架書架・閲覧席室 2	室内機 FXYMP140MGF	6				2024
	EHP-1-301	3	外部設備置場	室外機 REYP500FAR	1	15.5	50.0	56.0	2024
	EHP-1-301-1	3	茶室	室内機 FXYMP90EB	1				2024
	EHP-1-301-2	3	応接室(1)	室内機 FXYSP71EB	1				2024
	EHP-1-301-3	3	応接室(2)	室内機 FXYSP71EB	2				2024
	EHP-1-301-4	3	応接室(3)	室内機 FXYSP71EB	1				2024
	EHP-1-301-5	3	男子更衣室	室内機 FXYKP28EB	1				2024
	EHP-1-301-6	3	女子更衣室	室内機 FXYKP28EB	1				2024
	PAC-1-201			SZRV224BA(店舗用)	2				2024
		3	外部設備置場	室外機 RZRP224BA	2	4.61	20.0	-	2024
		2	図書館用サーバー室	室内機 FVP224DB	2				2024
	PAC-1-202			SSRA40BYT(店舗用)	1				2024
		2	設備バルコニー	室外機 RSRP40BYT	1	0.59	3.6	4.0	2024
		2	映写室	室内機 FAP40FB	1				2024
	PAC-1-301			SZRV280BA(店舗用)	4				2024
		R	外部設備置場	室外機 RZRP280BA	4	5.95	25.0	-	2024
		3	サーバー室	室内機 FVP280DB	4				2024
	PAC-1-302			SSRC40BYT(店舗用)	1				2024
		R	外部設備置場	室外機 RSRP40BYT	1	0.59	3.6	4.0	2024
		3	サーバー用執務室	室内機 FHCP40FC	1				2024
講義棟	EHP-2-102	3	外部設備スペース	室外機 RXUP670FCR	1set	8.47×2	67.0	77.5	2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
	EHP-2-102-1	1	情報処理PCルーム	室内機 FXYFP112EB	6				2024
	EHP-2-103	3	外部設備スペース	室外機 RXUP400FCR	1	9.16	40.0	45.0	2024
	EHP-2-103-1	1	多目的中講義室 1	室内機 FXYFP56EB	6				2024
	EHP-2-104	3	外部設備スペース	室外機 RXUP400FCR	1	9.16	40.0	45.0	2024
	EHP-2-104-1	1	多目的中講義室 2	室内機 FXYFP56EB	6				2024
	EHP-2-105	3	外部設備スペース	室外機 REYP224FA	1	5.60	22.4	25.0	2024

空冷パッケージエアコン

EHP-2-105-1	1	清掃員他控室	室内機	FXYFP112EB	1				2024
EHP-2-105-2	1	委託事業者事務室	室内機	FXYFP71EB	1				2024
EHP-2-106	3	外部設備スペース	室外機	REYP615FAR	1	14.6+6.5	61.5	69.0	2024
EHP-2-106-1	1	スタッフ事務室	室内機	FXYFP112EB	2				2024
EHP-2-106-2	1	非常勤講師控室 1	室内機	FXYFP45EB	2				2024
EHP-2-106-3	1	健康管理センター	室内機	FXYFP28EB	5				2024
EHP-2-106-4	1	非常勤講師控室 2	室内機	FXYFP45EB	2				2024
EHP-2-107	3	外部設備スペース	室外機	RXUP450FCR	1	10.1	45.0	50.0	2024
EHP-2-107-1	1	レストラン・カフェ	室内機	FXYFP56EB	8				2024
EHP-2-108	3	外部設備スペース	室外機	RXUP400FCR	1	9.16	40.0	45.0	2024
EHP-2-108-1	1	ラーニングcommons 1-1	室内機	FXYMP45EB	2				2024
EHP-2-108-2	1	風除室前 (西・南・北)	室内機	FXYMP45EB	3				2024
EHP-2-108-3	1	ホール (西)	室内機	FXYMP45EB	3				2024
EHP-2-109	3	外部設備スペース	室外機	RXUP280FC	1	6.91	28.0	31.5	2024
EHP-2-109-1	1	風除室前 (東)	室内機	FXYMP45EB	1				2024
EHP-2-109-2	1	ホール (東)	室内機	FXYMP56EB	4				2024
EHP-2-110				SSRC80BYT (店舗用)					
	3	外部設備スペース	室外機	RSRP80BYT	1	1.29	7.1	8.0	2024
	1	ブックストア	室内機	FHCP80FC	1				2024
EHP-2-111	3	外部設備スペース	室外機	REUP400FAR	1	11.4	40.0	45.0	2024
EHP-2-111-1	1	売店	室内機	FXYFP112EB	2				2024
EHP-2-111-2	1	売店	室内機	FXYCP71EB	1				2024
EHP-2-111-3	1	売店	室内機	FXYCP36EB	1				2024
EHP-2-201	3	外部設備スペース	室外機	RXUP850FCR	1set	10.1+9.16	85.0	95.0	2024
				(RXUP450FCR)	(1)				2024
				(RXUP400FCR)	(1)				2024
EHP-2-201-1	2	中講義室 1	室内機	FXYFP71EB	6				2024
EHP-2-201-2	2	中講義室 2	室内機	FXYFP71EB	6				2024
EHP-2-202	3	外部設備スペース	室外機	RXUP1000FCR	1set	7.87×3	100.0	112.0	2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
EHP-2-202-1	2	中講義室 3	室内機	FXYFP71EB	6				2024
EHP-2-202-2	3	中講義室 4	室内機	FXYFP71EB	6				2024
EHP-2-203	3	外部設備スペース	室外機	RXUP615FCR	1set	7.95+6.87	61.5	69.0	2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
				(RXUP280FCR)	(1)				2024
EHP-2-203-1	2	大講義室	室内機	FXYFP90EB	6				2024
EHP-2-204	3	外部設備スペース	室外機	RXUP900FCR	1set	10.1×2	90.0	100.0	2024
				(RXUP450FCR)	(1)				2024
				(RXUP450FCR)	(1)				2024
EHP-2-204-1	2	小講義室 1	室内機	FXYFP71EB	3				2024
EHP-2-204-2	2	小講義室 2	室内機	FXYFP71EB	3				2024
EHP-2-204-3	2	小講義室 3	室内機	FXYFP71EB	3				2024
EHP-2-204-4	2	小講義室 4	室内機	FXYFP71EB	3				2024
EHP-2-205	3	外部設備スペース	室外機	RXUP400FCR	1	9.16	40.0	45.0	2024
EHP-2-205-1	2	多目的講義室 1	室内機	FXYFP71EB	3				2024
EHP-2-205-2	2	多目的講義室 2	室内機	FXYFP71EB	3				2024
EHP-2-206	3	外部設備スペース	室外機	REYP560FAR	1	12.1+5.39	56.0	63.0	2024
EHP-2-206-1	2	臨床手技トレーニング室	室内機	FXYFP80EB	6				2024
EHP-2-207	3	外部設備スペース	室外機	RXUP280FC	1	6.91	28.0	31.5	2024
EHP-2-207-1	2	ラーニングcommons 2-1, 2, 3	室内機	FXYMP71EB	3				2024
EHP-2-208	3	外部設備スペース	室外機	RXUP450FCR	1	10.1	45.0	50.0	2024
EHP-2-208-1	2	ラーニングcommons 2-4, 5, 6	室内機	FXYMP90EB	4				2024
EHP-2-208-2	2	小ロッカー	室内機	FXYFP36EB	2				2024
EHP-2-301	3	外部設備スペース	室外機	REYP450FAR	1	12.6	45.0	50.0	2024
EHP-2-301-1	3	演習室 1~7	室内機	FXYFP56EB	7				2024
EHP-2-302	3	外部設備スペース	室外機	REYP450FAR	1	12.6	45.0	50.0	2024
EHP-2-302-1	3	演習室 8~14	室内機	FXYFP56EB	7				2024
EHP-2-303	3	外部設備スペース	室外機	REYP450FAR	1	12.6	45.0	50.0	2024
EHP-2-303-1	3	演習室 15~21	室内機	FXYFP56EB	7				2024
EHP-2-304	3	外部設備スペース	室外機	REYP450FAR	1	12.6	45.0	50.0	2024
EHP-2-304-1	3	演習室 22~28	室内機	FXYFP56EB	7				2024
EHP-2-305	3	外部設備スペース	室外機	RXUP224FC	1	4.64	22.4	25.0	2024
EHP-2-305-1	3	ラーニングcommons 3-1, 2	室内機	FXYMP112EB	2				2024

空冷パッケージエアコン

実習研究棟	EHP-2-306	3	外部設備スペース	室外機	RXUP280FC	1	6.91	28.0	31.5	2024
	EHP-2-306-1	3	ラーニングコモンズ3-3,4	室内機	FXYMP112EB	2				2024
	EHP-3-101	R	屋上	室外機	REYP850FAR	1set	12.6+11.4	85.0	95.0	2024
					(REYP450FAR)	(1)				2024
					(REYP400FAR)	(1)				2024
	EHP-3-101-1	1	講師控室1,2	室内機	FXYKP28EB	2				2024
	EHP-3-101-2	1	研修室1	室内機	FXYFP160EB	2				2024
	EHP-3-101-3	1	研修室2	室内機	FXYFP112EB	4				2024
	EHP-3-102	R	屋上	室外機	REYP670FAR	1set	11.4×2	67.0	77.5	2024
					(REYP335FAR)	(1)				2024
					(REYP335FAR)	(1)				2024
	EHP-3-102-1	1	生物研究室	室内機	FXYFP45EB	4				2024
	EHP-3-102-1	1	生物研究室	室内機	FXYSP45EB	1				2024
	EHP-3-102-2	1	生物教授室	室内機	FXYFP45EB	1				2024
	EHP-3-102-3	1	物理研究室	室内機	FXYFP45EB	4				2024
	EHP-3-102-3'	1	物理研究室	室内機	FXYFP28EB	2				2024
	EHP-3-102-4	1	物理教授室	室内機	FXYFP45EB	1				2024
	EHP-3-103	R	屋上	室外機	RXUP560FCR	1set	7.03×2	56.0	63.0	2024
					(RXUP280FCR)	(1)				2024
					(RXUP280FCR)	(1)				2024
	EHP-3-103-1	1	生物実験室	室内機	FXYFP80EB	6				2024
	EHP-3-104	R	屋上	室外機	RXUP670FCR	1set	8.00+6.93	67.0	77.5	2024
					(RXUP335FCR)	(1)				2024
					(RXUP335FCR)	(1)				2024
	EHP-3-104-1	1	化学実習室	室内機	FXYFP112EB	6				2024
	EHP-3-105	R	屋上	室外機	RXUP560FCR	1set	7.03×2	56.0	63.0	2024
					(RXUP280FCR)	(1)				2024
					(RXUP280FCR)	(1)				2024
	EHP-3-105-1	1	ナースセンター	室内機	FXYFP71EB	1				2024
	EHP-3-105-2	1	会議室1	室内機	FXYFP71EB	1				2024
	EHP-3-105-3	1	会議室2	室内機	FXYFP140EB	1				2024
	EHP-3-105-4	1	資料室	室内機	FXYFP28EB	2				2024
	EHP-3-105-5	1	ホール2	室内機	FXYMP160EB	1				2024
	EHP-3-106	R	屋上	室外機	REYP224FA	1	5.6	22.4	25.0	2024
	EHP-3-106-1	1	印刷室	室内機	FXYKP36EB	1				2024
	EHP-3-106-2	1	事務室	室内機	FXYFP71EB	2				2024
	EHP-3-106-3	1	会長室	室内機	FXYKP22EB	1				2024
	EHP-3-107	R	屋上	室外機	REYP850FAR	1set	12.6+11.4	85.0	95.0	2024
					(REYP450FAR)	(1)				2024
					(REYP400FAR)	(1)				2024
	EHP-3-107-1	1	共有実験室(小)1	室内機	FXYFP140EB	1				2024
	EHP-3-107-2	1	共有実験室(小)2	室内機	FXYFP160EB	1				2024
	EHP-3-107-3	1	共有実験室(大)	室内機	FXYFP112EB	4				2024
	EHP-3-108	R	屋上	室外機	REYP670FAR	1set	11.4×2	67.0	77.5	2024
					(REYP335FAR)	(1)				2024
					(REYP335FAR)	(1)				2024
	EHP-3-108-1	1	化学研究室	室内機	FXYFP90EB	3				2024
	EHP-3-108-1'	1	化学研究室	室内機	FXYMP71EB	1				2024
	EHP-3-108-1'	1	化学研究室	室内機	FXYSP90EB	1				2024
	EHP-3-108-2	1	化学教授室	室内機	FXYFP80EB	1				2024
	EHP-3-109	R	屋上	室外機	RXUP775FCR	1set	11.7+8.0	77.5	90.0	2024
					(RXUP450FCR)	(1)				2024
					(RXUP335FCR)	(1)				2024
	EHP-3-109-1	1	物理実習室	室内機	FXYFP112EB	6				2024
	EHP-3-109-2	1	女子更衣室・ロッカー室(医学)	室内機	FXYFP36EB	1				2024
	EHP-3-109-3	1	男子更衣室・ロッカー室(医学)	室内機	FXYFP45EB	1				2024
	EHP-3-110	R	屋上	室外機	REYP280FA	1	8.18	28.0	31.5	2024
	EHP-3-110-1	1	LL教室	室内機	FXYFP56EB	4				2024
	EHP-3-111	R	屋上	室外機	RXUP500FCR	1set	6.93+4.46	50.0	56.0	2024
					(RXUP280FCR)	(1)				2024
					(RXUP224FCR)	(1)				2024
	EHP-3-111-1	2	アカデミックサロン1	室内機	FXYMP71EB	2				2024
	EHP-3-111-2	2	アカデミックサロン1(南)	室内機	FXYMP112EB	1				2024
	EHP-3-111-3	2	風除室(南西)	室内機	FXYMP45EB	3				2024
	EHP-3-112	R	屋上	室外機	RXUP224FC	1	4.67	22.4	25	2024

空冷パッケージエアコン

EHP-3-112-1	2	ラーニングcommons 1・ホール(東)	室内機	FXYMP71EB	2				2024
EHP-3-112-2	2	風除室(東)	室内機	FXYMP45EB	1				2024
EHP-3-201	R	屋上	室外機	RXUP500FCR	1set	6.93+4.46	50.0	56.0	2024
				(RXUP280FCR)	(1)				2024
				(RXUP224FCR)	(1)				2024
EHP-3-201-1	2	看護学科研究室(修士室) 1	室内機	FXYFP36EB	3				2024
EHP-3-201-2	2	看護学科研究室(修士室) 2	室内機	FXYFP36EB	3				2024
EHP-3-201-3	2	看護学科講義室(修士) 1	室内機	FXYFP80EB	1				2024
EHP-3-201-4	2	看護学科講義室(修士) 2	室内機	FXYFP71EB	1				2024
EHP-3-201-5	2	看護学科講義室(博士)	室内機	FXYFP56EB	1				2024
EHP-3-202	R	屋上	室外機	RXUP730FCR	1set	11.1+7.03	73.0	82.5	2024
				(RXUP450FCR)	(1)				2024
				(RXUP280FCR)	(1)				2024
EHP-3-202-1	2	成人看護実習室	室内機	FXYFP45EB	14				2024
EHP-3-203	R	屋上	室外機	RXUP900FCR	1set	11.1×2	90.0	100.0	2024
				(RXUP450FCR)	(1)				2024
				(RXUP450FCR)	(1)				2024
EHP-3-203-1	2	基礎看護実習室	室内機	FXYFP56EB	14				2024
EHP-3-204	R	屋上	室外機	REYP335FAR	1	10.6	33.5	37.5	2024
EHP-3-204-1	2	準教授・講師室 2-1	室内機	FXYKP28EB	1				2024
EHP-3-204-2	2	準教授・講師室 2-2	室内機	FXYKP28EB	1				2024
EHP-3-204-3	2	準教授・講師室 2-3	室内機	FXYKP28EB	1				2024
EHP-3-204-4	2	準教授・講師室 2-4	室内機	FXYKP28EB	1				2024
EHP-3-204-5	2	準教授・講師室 2-5	室内機	FXYKP28EB	1				2024
EHP-3-204-6	2	準教授・講師室 2-6	室内機	FXYKP28EB	1				2024
EHP-3-204-7	2	準教授・講師室 2-7	室内機	FXYKP36EB	1				2024
EHP-3-204-8	2	教授室	室内機	FXYFP45EB	1				2024
EHP-3-204-9	2	臨床英語教授室	室内機	FXYFP45EB	1				2024
EHP-3-205	R	屋上	室外機	REYP560FAR	1	8.53+5.85	56.0	63.0	2024
EHP-3-205-1	2	男子更衣室・ロッカー室(教員)	室内機	FXYFP28EB	1				2024
EHP-3-205-2	2	女子更衣室・ロッカー室(教員)	室内機	FXYFP28EB	1				2024
EHP-3-205-3	2	印刷室	室内機	FXYKP45EB	1				2024
EHP-3-205-4	2	会議室	室内機	FXYFP71EB	1				2024
EHP-3-205-5	2	研究室 1	室内機	FXYFP56EB	1				2024
EHP-3-205-6	2	研究室 2	室内機	FXYFP56EB	1				2024
EHP-3-205-7	2	研究室 3	室内機	FXYFP56EB	1				2024
EHP-3-205-8	2	臨床英語ゼミ室	室内機	FXYFP71EB	2				2024
EHP-3-206	R	屋上	室外機	RXUP670FCR	1set	8.59×2	67.0	77.5	2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
EHP-3-206-1	2	母性・小児看護実習室	室内機	FXYFP90EB	6				2024
EHP-3-207	R	屋上	室外機	RXUP615FCR	1set	8.00+6.93	61.5	69.0	2024
				(RXUP335FCR)	(1)				2024
				(RXUP280FCR)	(1)				2024
EHP-3-207-1	2	在宅・老年看護実習室	室内機	FXYFP90EB	5				2024
EHP-3-207-2	2	在宅・老年看護実習室	室内機	FXYKP45EB	1				2024
EHP-3-208	R	屋上	室外機	RXUP400FCR	1	9.59	40.0	45.0	2024
EHP-3-208-1	2	助産看護実習室	室内機	FXYFP112EB	2				2024
EHP-3-208-2	2	男子更衣室・ロッカー室(看護)	室内機	FXYKP112EB	1				2024
EHP-3-208-3	2	女子更衣室・ロッカー室(看護)	室内機	FXYFP36EB	4				2024
EHP-3-209	R	屋上	室外機	RXUP280FC	1	7.03	28.0	31.5	2024
EHP-3-209-1	2	ラーニングcommons 2-1	室内機	FXYMP90EB	3				2024
EHP-3-210	R	屋上	室外機	RXUP280FC	1	7.03	28.0	31.5	2024
EHP-3-210-1	2	ラーニングcommons 2-2,3,4	室内機	FXYMP56EB	4				2024
EHP-3-301	R	屋上	室外機	REYP730FAR	1set	12.6+8.74	73.0	82.5	2024
				(REYP450FAR)	(1)				2024
				(REYP280FAR)	(1)				2024
EHP-3-301-1	3	準教授・講師室 3-1～9	室内機	FXYFP36EB	9				2024
EHP-3-301-2	3	準教授・講師室 3-1～9	室内機	FXYFP36EB	9				2024
EHP-3-302	R	屋上	室外機	REYP670FAR	1set	11.4×2	67.0	77.5	2024
				(REYP335FAR)	(1)				2024
				(REYP335FAR)	(1)				2024
EHP-3-302-1	3	準教授・講師室 3-10～16	室内機	FXYFP36EB	7				2024
EHP-3-302-2	3	準教授・講師室 3-10～12	室内機	FXYFP36EB	3				2024
EHP-3-302-3	3	助教室 1,2	室内機	FXYFP71EB	2				2024

空冷パッケージエアコン

	EHP-3-302-4	3	博士室	室内機	FXYFP56EB	2				2024
	EHP-3-303	R	屋上	室外機	RXUP335FCR	1	8.0	33.5	37.5	2024
	EHP-3-303-1	3	廊下(西)	室内機	FXYMP71EB	2				2024
	EHP-2-303-2	3	会議室	室内機	FXYFP80EB	2				2024
	EHP-3-304	R	屋上	室外機	RXUP335FCR	1	8.0	33.5	37.5	2024
	EHP-3-304-1	3	アカデミックサロン3	室内機	FXYMP90EB	2				2024
	EHP-3-304-2	3	学生指導室1～3	室内機	FXYKP36EB	3				2024
体育施設棟	EHP-4-101	R	屋上設備置場	室外機	RXTP112FA	1	2.74	10	11.2	2024
	EHP-4-101-1	1	管理室	室内機	FXYFP56EB	1				2024
	EHP-4-102	R	屋上設備置場	室内機	RXTP224G	1	5.56	20	22.4	2024
	EHP-4-102-1	1	トレーニングジム	室内機	FXYMP90EB	2				2024
	EHP-4-103	R	屋上設備置場	室外機	RXTP335DB	1	10.1	31.5	31.5	2024
	EHP-4-103-1	1	ラウンジ1	室内機	FXYMP71EB	2				2024
	EHP-4-103-2	1	ラウンジ1	室内機	FXYMP45EB	2				2024
	EHP-4-104	R	屋上設備置場	室外機	RXTP112FA	1	2.74	10	11.2	2024
	EHP-4-104-1	1	女子更衣室	室内機	FXYCP36EB	1				2024
	EHP-4-104-2	1	男子更衣室	室内機	FXYCP36EB	1				2024
	EHP-4-201	R	屋上設備置場	室外機	RXYP560FCR	1	16.5	56	63	2024
	EHP-4-201-1	2	ミーティングルーム	室内機	FXYFP71EB	1				2024
	EHP-4-201-2	2	多目的ルーム	室内機	FXYFP71EB	1				2024
	EHP-4-201-3	2	軽音室	室内機	FXYFP71EB	2				2024
	EHP-4-201-4	2	オープンミーティングスペース	室内機	FXYFP45EB	2				2024
	EHP-4-201-5	2	ラウンジ2	室内機	FXYFP45EB	2				2024

空冷エアハンドリングユニット

棟名称	系統記号	階	設置箇所	機種名	台数	仕様	製造年
講堂図書棟	OPAC-1-102	2	設備バルコニー	室外機 新晃工業 SKXYP224FB	1	COMP 5.54kw 冷房能力 22.4kw 暖房能力 25.0kw	2024
	OPAC-1-102-1	2	機械室(1階多目的ホール系統)	外調機 PH-5-DX II	1	直膨コイル型エアハンドリングユニット 全熱交換機組込(プラグファン)インバータ仕様 給気風量 1170m³/h(全外気) 気化式加湿器 3.5kg/h 中性能フィルター、プレフィルター	2024
講義棟	OPAC-2-101	3	外部設備スペース	室外機 新晃工業 SKXYP1280FB	1	COMP 12.5×2+11.5kw 冷房能力 128.0kw 暖房能力 145.0kw	2024
	OPAC-2-101-1	1	空調機械室-2(医看合同講義室系統)	外調機 PH-12-DX II	1	インバーター故障時商用スターデルタ回路付き 直膨コイル型エアハンドリングユニット 全熱交換機組込 給気風量 12000m³/h(OA:7500m³/h) 中性能フィルター、プレフィルター	2024
講義棟	OPAC-2-102	3	外部設備スペース	室外機 新晃工業 SKXYP670FB	1	COMP 11.5×2kw 冷房能力 67.0kw 暖房能力 77.5kw インバーター故障時商用スターデルタ回路付き	2024
	OPAC-2-102-1	1	空調機械室-2(医看合同講義室系統)	外調機 PH-7-DX II	1	直膨コイル型エアハンドリングユニット 給気風量 6000m³/h(OA:7500m³/h) 中性能フィルター、プレフィルター	2024
実習研究棟	OPAC-3-101	R	屋上	室外機 新晃工業 SKXYP615FB	1	COMP 12.5+5.58kw 冷房能力 61.5kw 暖房能力 69.0kw インバーター故障時商用スターデルタ回路付き	2024
	OPAC-3-101-1	1	機械室(1,2階ラーニング系統)	外調機 PH-7-DX II	1	直膨コイル型エアハンドリングユニット 給気風量 6000m³/h 気化式加湿器 25.2kg/h 中性能フィルター、プレフィルター	2024

ガスヒートポンプユニット

棟名称	系統記号	階	設置箇所		機種名	台数	仕様						製造年
講堂図書棟	GHP-1-101	3	外部設備スペース	室外機	アイシン AWGP560G1Z	2	内燃機関定格出力	12.4kw	冷房能力	56.0kw	暖房能力	63.0kw	2024
	GHP-1-101-1	2	講堂 機械室	外調機	AXVP560MA	2	床置ダクト型 風量 9900m ³ /h 気化式加湿器 30.9kg/h ロングライフフィルター						2024
講堂図書棟	GHP-1-104	3	外部設備スペース	室外機	アイシン AWGP560G1Z	2	内燃機関定格出力	12.4kw	冷房能力	56.0kw	暖房能力	63.0kw	2024
	GHP-1-104-1	1	講堂 機械室	外調機	AXVP560MA	2	床置ダクト型 風量 9900m ³ /h ロングライフフィルター						2024
講堂図書棟	GHP-1-102	3	外部設備スペース	室外機	アイシン AWGP224E5Z	1	内燃機関定格出力	5.0kw	冷房能力	22.4kw	暖房能力	25.0kw	2024
	GHP-1-102-1	1	空調機械室1(講堂ステージ系統)	外調機	AXWP224MC	1	床置ダクト型 風量 3780m ³ /h ロングライフフィルター						2024

加湿器

棟名称	系統記号	階	設置箇所	台数	リモコン	仕様	機種名	製造年
講堂図書棟	WM-1-1-01	1	多目的視聴覚ホール	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX600B	2024
	WM-1-2-01	2	学習室	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
講義棟	WM-2-1-01	1	情報処理PCルーム	4	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-1-01	1	多目的中講義室1	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-1-01	1	多目的中講義室2	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-1-01	1	レストラン・カフェ	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	中講義室1	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	中講義室2	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	中講義室3	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	中講義室4	3	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	大講義室	4	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	小講義室1	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	小講義室2	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	小講義室3	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	小講義室4	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	多目的小講義室1	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	多目的小講義室2	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-2-01	2	臨床手技トレーニング室	4	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-2-3-01	3	演習室1～28	28	28	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
実習研究棟	WM-3-1-01	1	会議室1-1	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-1-01	1	会議室1-2	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-1-01	1	LL教室	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-2-01	2	会議室	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-3-01	3	学生指導室1	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-3-01	3	学生指導室2	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-3-01	3	学生指導室3	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-3-01	3	博士室	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-3-01	3	助教室1	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WM-3-3-01	3	助教室2	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
体育施設棟	WN-2-01	2	部室B（ミーティングルーム）	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WN-2-01	2	多目的ルーム	1	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024
	WN-2-01	2	部室D（軽音室）	2	1	天井カセット型気化式加湿器	UC-AX601B	2024

送風機

棟名称	系統記号	階	設置箇所		機種名	台数	風量 (m3/h)	仕様	製造年
講義棟	FS-2-101	1	機械室-1	テラル	ALF-U2-NO.4-6160-NI-e	1	6,000	消音ボックス付ラインファン	2024
	KEA-2-2	3	外部設備スペース	テラル	CLF2-NO.1-OB-B	1	650	SUS製シロッコファン	2024
実習研究棟	DEF-1	R	屋上	セイコー化工機	CES101-RH1-S	1	1,160	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-2	R	屋上	セイコー化工機	CES101-RH1-S	1	1,160	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-3	R	屋上	セイコー化工機	CES101-RH2-S	1	1,080	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-4	R	屋上	セイコー化工機	CES101-RH2-S	1	900	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-5	3	外部設備スペース	セイコー化工機	CES101-RH1-S	1	2,320	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-7	3	外部設備スペース	セイコー化工機	CES101-RH1-S	1	1,260	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-8	3	外部設備スペース	セイコー化工機	CES101-RH2-S	1	720	FRPP製センター吐出しシロッコファン	2024
	DEF-9	1	化学実習室	セイコー化工機	TB1.1/2-100-RR2-T	1	100	PVC製ターボブロワ	2024
	FS-3-101	1	機械室	テラル	ALF-U2-NO.4-6160-NI-e	1	6,000	消音ボックス付ラインファン	2024